

## ZULASSUNGSSCHEIN

### für Feuerlöschmittel

Hiermit wird bescheinigt, dass das u. g. **DIN EN 615 - ABC - Feuerlöschpulver** entsprechend den Anforderungen der Norm DIN EN 615 sowie auf der Grundlage der vorliegenden Prüfberichte für Feuerlöschzwecke für die Brandklassen A, B und C nach DIN EN 2 unter der folgenden Zulassungs-Kenn-Nummer zugelassen ist:

**SP 41/07**

**Prüfbericht Nr.:** 2007-F-0833/Rü 04

**Zulassungsinhaber /  
Hersteller:** RÜHL-FEUERLÖSCHMITTEL GmbH  
Hugenottenstraße 105  
61381 Friedrichsdorf

**Feuerlöschpulver-  
Typbezeichnung:** ABC FAVORIT 50

**Löschvermögen:** Nachweis mit tragbaren DIN EN 3 Feuerlöschern:  
43 A nach DIN EN 3-7 mit 6 kg Feuerlöschpulver  
233 B nach DIN EN 3-7 mit 6 kg Feuerlöschpulver


**Bemerkungen:** Bei der Bekämpfung im Bereich elektrischer Anlagen sind die Gefahrenhinweise/Einsatzbeschränkungen der DIN VDE 0132 zu beachten. In spannungsführenden Anlagen nur bis 1000 V.

Das Feuerlöschpulver ist nach DIN EN 615 geprüft. Die Konformität mit DIN EN 615 wird bestätigt. Seine Verpackung ist mit einer dauerhaften Kennzeichnung mit den erforderlichen Angaben zum Feuerlöschmittel zu versehen. Zusätzlich darf die mit dieser Urkunde registrierte Zulassungs-Kenn-Nummer SP 41/07 angegeben werden. Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschpulver, die mit dem zur Prüfung eingereichten und bei der Prüfstelle aufbewahrten Muster übereinstimmen.

Konformitätsnachweise von tragbaren oder fahrbaren Feuerlöschgeräten sind jeweils nur im Zusammenhang mit dem Feuerlöschpulver gültig, mit dem die Typprüfung des Feuerlöschgerätes durchgeführt wurde.

Für alle oben angegebenen europäischen Normenpublikationen gilt die zum Zulassungsdatum gültige Normenausgabe.

Freiberg, 20. April 2007



Ranke  
Leiter Zertifizierungsstelle

